



Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z2 09 09 71776 001

**Zertifikatsinhaber: Johanna Solar Technology GmbH**Münstersche Straße 24  
14772 Brandenburg an der Havel  
DEUTSCHLAND**Produktions-  
stätte(n):** 71776**Prüfzeichen:****Produkt:** Dünnschicht Photovoltaik (PV) Module  
Dünnschicht CIGS**Modell(e):** C100-A1-42W, C100-A1-45W, C100-A1-48W,  
C100-A1-51W, C100-A1-54W, C100-A1-57W

**Kenndaten:**

Nennleistung bei STC:	42W, 45W, 48W 51W, 54W, 57W
Aufbau:	Gerahmt mit Anschlussdose, Kabeln und Anschlusssteckern.
Testlabor:	Photovoltaik- Institut Berlin AG Einsteinufer 25, 10587 Berlin
Anwendungsklasse:	Klasse A
Maximale Systemspannung:	1000V DC
Hinweis:	(*) Feuertest MST 23, wurde nicht durchgeführt.

**Geprüft nach:** IEC 61646:2008  
EN 61646:2008  
IEC 61730-1:2004  
EN 61730-1:2007  
(\*IEC 61730-2:2004  
EN 61730-2:2007

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

**Prüfbericht Nr.:** 704060965501-00**Datum,** 2009-10-26

Seite 1 von 1

